



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Centrum Infectieziekte- bestrijding

Wel of geen
legionellapreventie?
Mate van risico op krijgen van
legionellose

Alvin Bartels

30 november 2011



Wijziging prioritaire locaties Drinkwaterbesluit

- Op advies CIb; herziening tabel 'Indeling locaties naar de mate van risico op legionellose':
 - Niet alle zorginstellingen
 - Bed & Breakfast >5 personen
 - Truckstops direct aan snelweg



5 criteria bepalen mate van risico legionellose

- Casuïstiek
- Populatie op locatie behoort tot risicogroep
- Continue verneveling
- Overnachting elders
- Tijdelijk aangelegde drinkwaterinstallatie

!! Risicoschatting op krijgen legionellose. Niet risico op groei legionella in drinkwatersysteem!!



Casuïstiek

- Punt van kritiek: weinig matches
- Bronopsporing: vooral drinkwaterinstallaties bekeken
- Mogelijk andere bron (koeltorens, fonteinen, natte snelwegen)?





Advies CIB zorginstellingen, wel LP bij:

- Ziekenhuizen
- Verpleeghuizen
- Verzorgingshuizen
- Instellingen voor lichamelijk gehandicapten
- Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
- Revalidatiecentra
- Oncologische en radiotherapeutische instituten
- Opvanghuizen en klinieken voor verslaafden en dak- en thuislozen



Zorginstellingen; geen legionellapreventie bij:

- Zorgwoningen
- Zelfstandige behandelcentra
- Gezondheidscentra
- Jeugdzorg/-hulpverlening
- Opvanghuizen en klinieken niet bestemd voor verslaafden en dak- en thuislozen (geestelijke gezondheidszorg)
- Alle overige zorginstellingen



Logiesverblijf in woning >5 personen

- Bed & Breakfast
 - Casuïstiek
 - Overnachting elders





Douches langs snelweg

- Truck stops, wegrestaurants, benzinstations
 - Casuïstiek
 - Beroep chauffeur verhoogd risico?





Opmerkingen bij advies

- Indeling risicocategorieën zo veel mogelijk 'evidence based'
- Legionellapreventie waar krijgen legionellose reëel is
- Altijd een grijs gebied
- Aanpassing tabel bij nieuwe inzichten



Vragen?

legionella - preventie



- brandslanghaspel alleen gebruiken bij brand
- controleer maandelijks de verzegeling van de hoofdafsluiter

